

Maturitní otázka 8b - Bojové rozvinutí družstva 1+5

Bojové rozvinutí je soubor činností, které provádí hasičské družstvo na místě zásahu od okamžiku příjezdu až po vytvoření útočných proudů. Varianta 1+5 (velitel + 5 hasičů) je standardní složení výjezdového družstva.

1. Složení družstva a úkoly

- V (Velitel): Provádí průzkum, rozhoduje o způsobu nasazení a vydává rozkazy.
- S (Strojník): Obsluhuje čerpadlo a ovládací prvky CAS, odpovídá za doplňování vody.
- č. 1 (Číslo jedna - útočník): Velitel útočného proudu, pracuje v nebezpečné zóně (zpravidla s dýchacím přístrojem).
- č. 2 (Číslo dvě - pomocník 1. proudu): Pomáhá útočníkovi s hadicemi, zajišťuje bezpečnost, nese další náradí.
- č. 3 (Číslo tři - vodní): Obsluhuje rozdělovač, připravuje hadicové vedení od CAS k rozdělovači.
- č. 4 (Číslo čtyři - pomocník 2. proudu / zásobovač): Pomáhá s vedením B, u rozdělovače, nebo vytváří druhý útočný proud.

2. Fáze bojového rozvinutí

1. Příprava: Hasiči vystupují z vozidla, berou si základní výstroj.
2. Dopravní vedení: Vytvoření trasy od CAS k rozdělovači (zpravidla hadice B). Zajišťuje číslo 3 a 4.
3. Útočné vedení: Vytvoření trasy od rozdělovače k ohnisku (zpravidla hadice C). Zajišťuje číslo 1 a 2.

3. Schéma rozvinutí (Základní příklad)

Část vedení	Hasiči	Materiál
Přívodní vedení	S + č. 3 / č. 4	Savice, sací koš (pokud se čerpá z volného zdroje).
Dopravní vedení	č. 3 + č. 4	Hadice B, rozdělovač.
Útočný proud č. 1	č. 1 + č. 2	Hadice C, proudnice.

4. Bezpečnostní zásady

Při rozvinutí je nutné dbát na to, aby hadice nebyly zalomené, nepřekážely v cestě technice a aby hasiči v nebezpečné zóně pracovali minimálně ve dvojicích.